

**АКТ № 22 - МУ**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.**

г. Богданович, Свердловская область  
(место составления акта)

13.09.2022  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением главы городского округа Богданович от 01.09.2022 № 1314, в составе:

председатель комиссии:

Туманов Денис Васильевич - заместитель главы администрации городского округа Богданович,

члены комиссии:

Халявин Александр Анатольевич – и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,

Пургин Сергей Рудольфович - главный инженер муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»,

Осинцев Виктор Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания»,

Слободенюк Лариса Сергеевна - специалист по развитию и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика»,

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 01.09.2022, утвержденной

**И.о. главы городского округа Богданович О.П. Нейфельдом**

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

**с 01.09.2022 по 14.09.2022**



в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования**

**«Центра детского творчества «Креатив»**

(полное наименование организации)

С проведением проверки ознакомлен(а):

 / 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Встроенное помещение в многоквартирном доме, по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, д. 7;
2. Встроенное помещение в многоквартирном доме, по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, д. 2;
3. здание МБУ ДО центр детского творчества «Креатив», по адресу: г. Богданович, ул. Гастелло, д. 57

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	<b>Выполнено</b>	Справка об отсутствии индивидуальных тепловых пунктов.
2	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	<b>Выполнено</b>	Акт о промывке системы отопления зданий и сооружений.
3	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	<b>Не требуется</b>	-
4	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	<b>Не требуется</b>	-
5	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих	<b>Выполнено</b>	График зависимости температуры отопительной воды от



	установок		температуры наружного воздуха, утвержден ОАО «БГК»
6	Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022/2023 гг.
7	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	<b>Выполнено</b>	Справка об отсутствии сдачи оборудования в ремонт, получения оборудования из ремонта.
8	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	<b>Выполнено</b>	Акт об испытании тепловых сетей потребителя на прочность и плотность
9	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Акт от 22.08.2022 о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии. Акт готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к отопительному периоду 2022/2023 гг., выдан ОАО «БГК».
10	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	<b>Выполнено</b>	Акт от 22.08.2022 осмотра здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление).
11	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	<b>Выполнено</b>	Справка об отсутствии индивидуальных тепловых пунктов.
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	<b>Выполнено</b>	1. Акт от 21.09.2021 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден ОАО «БГК», 2. Акт от 22.08.2022 о периодической поверки приборов учета.
13	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	<b>Выполнено</b>	Акт от 22.08.2022 о проверке работоспособности защит систем теплоснабжения.
14	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Справка об отсутствии индивидуальных тепловых пунктов.
15	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	<b>Выполнено</b>	Акт от 02.08.2022 о проверке наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.
16	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт от 22.08.2022 о присоединении систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
17	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Справка об отсутствии индивидуальных тепловых пунктов.
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления	<b>Выполнено</b>	Договор на поставку тепловой энергии № 2-С от 20.01.2022 заключен с ОАО «БГК».



	тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя		
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	<b>Выполнено</b>	Справка об отсутствии подлежащих пломбированию технических устройств, наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
20	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	<b>Выполнено</b>	Справка об отсутствии задолженности за тепловую энергию.
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	<b>Выполнено</b>	Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала.
22	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	<b>Выполнено</b>	Справка о проведении планово-предупредительного ремонта оборудования тепловых энергоустановок.
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	<b>Выполнено</b>	Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.
24	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.

### ГОТОВНОСТЬ

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования**


**«Центра детского творчества «Креатив»**

**готово к отопительному периоду 2022/2023 гг.**

Приложение к акту проверки готовности:


1. Приложение 1 – Перечень документов, рассмотренных комиссией.


Председатель комиссии:


  
 \_\_\_\_\_ Д.В. Туманов  
 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:


  
 \_\_\_\_\_ А.А. Халявин  
 (подпись, расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_ С.Р. Пургин  
 (подпись, расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_ В.В. Осинцев  
 (подпись, расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_ Л.С. Слободенюк  
 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен(а), один экземпляр акта на руки получил(а):

" " 20 г.   
 \_\_\_\_\_ Мухомов М.А.  
 (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

